



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого

и Промышленновского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Детский сад № 3 комбинированного вида»

лице заведующей Пушкиной Юлии Семеновны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору от 28 декабря 2020 года № 1 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин по 13 ч. 00 мин. 13 января 2021г, с 10 ч. 00 мин по 11 ч. 00 мин. 19 января 2021г государственным инспектором г. Ленинска- Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору Кравченко Диной Юрьевной проведена плановая выездная проверка МАДОУ № 3 по адресу: Ленинск – Кузнецкий район, ул. Вокзальная, 38

звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Пушкиной Юлией Семеновной – заведующей МАДОУ № 3, Рудевой Оксаной Александровной – завхозом МАДОУ № 3

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений.	п. 2 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.06.2021	
2	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электропитания и включенным в ночное время	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением	05.06.2021	

3	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдены проектные решения.	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	01.10.2021	
4	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены.	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.06.2021	
5	Отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания обеспечивающие тушение пожаров А,В,Е имеющего размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	п. 412 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.06.2021	
6	Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением категорий.	п. 12 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.06.2021	
7	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района
пожарному надзору Кравченко Дина Юрьевна

« 19 » 01 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Пушкина

« 19 » 01 2021г



Заведующий МАДОУ № 3
Пушкина Юлия Семеновна

(должность, фамилия, инициалы)